



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom dnia, 31.01.2018r.

HKN.6030-122/18

URZĄD MIEJSKI w IŁŻY

Wpłynęło dnia 05.02.2018

Nr 1486 Zdt.

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Iłża
za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Na terenie gminy Iłża zlokalizowane są 4 wodociągi publiczne nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
Do w/w wodociągów należą wodociągi publiczne w:

- Iłży,
- Siedzicach,
- Jasieńcu Iłżeckim
- oraz Kotlarce.

Wszystkie wodociągi oparte są na ujęciach wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie oraz okresową dezynfekcję. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej przez wodociągi jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży przy ul. Jakubowskiego 12.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Iłża	1260	9572	przydatna
2.	Siedzice	71	862	przydatna
3.	Jasieniec Iłżecki	148	2579	przydatna
4.	Kotlarka	87	2062	przydatna

W okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. wodę pochodzącą z w/w wodociągów badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

W odniesieniu do wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Kotlarce oraz Jasieńcu Iłżeckim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu M. Z. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W odniesieniu do wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Seredzicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. w jednym z pięciu badań występowały pojedyncze kolonie bakterii gr. coli. Podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży działania naprawcze polegające na przełączeniu zasilania mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Seredzicach na wodociąg w Iłży, płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Seredzicach oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W odniesieniu do wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Iłży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2017r. występowały pojedyncze kolonie bakterii gr. coli. Podjęte przez ZWiK w Iłży działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania wody w Iłży oraz sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na krótkotrwałe i miejscowe występowanie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Zagrożenia związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

- Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecność tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Ponadto w 2017r. do PPIS w Radomiu nie wpływały interwencje od mieszkańców dot. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
27 - 100 Iłża ul. Jakubowskiego 12
2. Urząd Miejski
27 - 100 Iłża ul. Rynek 11
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu